

PROJE ADI VE KREDİ NO:

Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansman / P170612

ÜRGÜP GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ
TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU / ÜRGÜP W1

SÖZLEŞME ADI VE RFB REFERANS NO:

Teklif Öncesi Toplantı Tarihi: 07.04.2025
Teklif Açılış Tarihi: 30.04.2025
TST 7.1 Son Soru Sorma Tarihi: 16.04.2025

SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO:1

| # | Firma/Ortak Girişim | Tarih | Soru | Yanıt | Zeyilname gerekli mi: |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | MFK SOLAR ENERJİ MÜH.DAN.PRJ.VE YATIRIM SAN. LTD.ŞTİ. | 10.04.2025 | Ürgüp-W1 ihalesi kapsamında arazi GES ENH işi kapsam ve detayı ile mevcut trafo tesisinde olası revizyon işlemleri ile ilgili gelişmemizi detaylandırabilmek için ihale konusu projenin çağrı mektubunun bizimle paylaşılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. | Talep edilen doküman gönderilecektir. | Hayır |
| 2 | ARMİN ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.04.2025 | 9.04.2025 tarihinde tarafımıza gönderilen ÜRGÜP (NEVŞEHİR) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU (URGUP-W1) ihale dokümanı ve projeler incelenmeye başlanmış olup şartnamede yazan AC gücü: 998 kWe ve DC Güç: 1077.12 kWp olarak verilmiş Yükleme oranına bakıldığında yüklenme oranı: 1.08 olduğu görülmüştür. ancak gelen proje dosyalarında çalışılan güce göre hesap yapıldığında yüklenme oranı 1.26 çıkıyor. İhale dosyasına çalışabilmek ve herhangi bir sorun yaşanmaması adına, proje mi yoksa ihale dokümanındaki güç mü referans alınmalı ya da farklı önerileriniz var mıdır? | Bağlantı Anlaşması ve Santral Yerleşim Planı paftaları incelendiğinde(3263 adet 330wp panel gözüktüyor.) DC Güç= 1077.12 kWp olduğu görülmektedir. Teknik Şartname Tablo-1'de de DC Güç=1077.12 olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, B.Özel Teknik Şartname 1.Tasarımın Güncellenmesi Başlığı 1.1 Maddesi incelendiğinde; "1.1. Proje Müdürü'nün ve İdarenin de talimatıyla tasarım güncellenmesi kapsamında öncelikli olarak şunlara bakılacaktır. Teknik Şartnamede tanımlanan minimum panel gücünü sağlayacak (panel için 575 watt) şekilde ve Tablo 1'de yer alan kurulu güçten düşük olmayacak şekilde, gerekli tüm proje revizyonu (panel revizyonu) yapılacaktır." ifadesinin bulunduğu görülmektedir. Sonuç olarak, teklifler hazırlanırken yukarıda bahsi geçen hususlar göz önünde bulundurulmalı; tasarım güncellemesi gerekli ise(onaylı projenin eski olması sebebiyle tasarım uygulanabilir değildir ve güncelleme gerekmektedir.) B.Özel Teknik Şartname 1.Tasarımın Güncellenmesi maddesi doğrultusunda güncellemelerin yapılması ve tekliflerin sunulması Yüklenici sorumluluğundadır. İstenen şartlar sağlandığı müddetçe farklı bir tasarım ile teklif verilebilir. | Hayır |
| 3 | GÖZE ENERJİ İNŞAAT DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.04.2025 | ÜRGÜP (NEVŞEHİR)GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU İhale No: URGUP-W1 İhalesi için teklifimizin daha doğru olabilmesi adına varsa Enerji Nakil hattı projesi yada çağrı mektubunu tarafımızla paylaşabilir misiniz ? | Talep edilen doküman gönderilecektir. | Hayır |
| 4 | ARMİN ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.04.2025 | ÜRGÜP (NEVŞEHİR) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU (URGUP-W1) ihalesi için; İmar süreçleri, zemin etüt raporları ve itfaiye uygunluk belgesinin alınması yüklenici sorumluluğunda mıdır? | a) Projeye ait imar süreçleri Belediye sorumluluğunda olup mevcut durum için gerekli işlemler tamamlanmıştır. Ancak, Teknik Şartnamenin B. 1. 2 maddesinde; "Proje kapsamında yer alan Enerji Nakil Hatları Projeleri incelenerek güncel duruma ve şartlara göre gerekmesi durumunda Yüklenici tarafından güncellenerek gerekli tüm izin ve onayları olacaktır. (Kamulaştırma sorunu, sahadaki uygulanamama durumları vb.). ENH hattı projesi olmaması durumunda, proje Yüklenici tarafından çizilerek gerekli izin ve onayları alınacaktır. " ifadesi yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen işlemler için Belediye adına işlemleri Yüklenici yürütecek; Belediye'ye destek sağlayacaktır. b) Zemin etüt raporları ile ilgili olarak; Onaylı proje belgelerinde zemin etüt raporu halihazırda bulunmakta olup bahse konu raporların alınmasından kastedilen ne olduğu tam anlaşılamamıştır. c) Santralin devreye alınması için gerekli tüm dokümanların hazırlanması, izinlerin alınması Yüklenici sorumluluğunda olup yasal olarak yürütülebilecek tüm işlemler Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek; yetki alanını aşan durumlarda Belediye'ye destek sağlanacaktır. | Hayır |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |